


Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
дворового фасада (без участка над выходом №5) УК№1 здания УК№ 1 по адресу
пр.К.Маркса, 26.**

« 27 » января 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **дворового фасада (без участка над выходом №5) УК№1 здания УК№ 1 по адресу пр.К.Маркса, 26** для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра выявлено следующее:

Здание учебного корпуса №1 введено в эксплуатацию в 1965 году.

Облицовка дворового фасада здания по адресу пр.К.М., 26 со 2 по 5 этажи выполнена из силикатного кирпича со вставками из красного кирпича. В районе 3-5 этажей на отдельных участках стен, над окнами и в местах размещения водосточных труб видно значительное разрушение кирпича на площади около 54 м². Обломки падают вниз.


На отдельных участках фасад на уровне 1 этажа обшит металлическим сайдингом. У окон цокольного этажа выполнены приямки, защищенные сверху маркизами из поликарбоната.

По стенам проходят водосточные трубы из оцинкованной стали. Приемные воронки деформированы.

Необходимо выполнить:

- замену разрушенных участков из кирпича;
- устройство навесного фасада из керамогранита с противопожарной отсеккой;
- герметизацию и облицовку оконных проемов с установкой водоотлива;
- замену элементов водосточной системы.

Подписи:



Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

О.В. Миклухина

В.М. Кузьменко

А.М. Фатхулина