




Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор  В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

Кровли здания, расположенного по адресу:
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 5

«03» марта 2025 г.

г. Горно-Алтайск

Комиссия в составе: директор АНПОО «Горно-Алтайский экономический техникум» – А.С. Фетисов, инженер по охране труда и ПБ – А.Г. Власов, Главный бухгалтер – Е.А. Гомлякова, старший инспектор по кадрам – Н.В. Стафурская, секретарь учебной части – Ю.И. Захарова провели визуальный осмотр кровли техникума.

В результате осмотра выявлено следующее:






1. Часть стропильной системы из за разрушения кровли подвергалась воздействию воды, что привело к возникновению гниения и как следствие разрушению (имеются лопнувшие элементы стропильной системы).
2. Покрытие кровли, выполненное из волнистых и полуволнистых имеет многочисленные повреждения.
3. Вентиляционные короба вышли из строя в следствии длительного времени использования.
4. Система снегозадержания пришла в негодность.
5. Водосточные трубы в период эксплуатации пришли в негодность.
6. Утепление кровли выполнено керамзитом, в некоторых местах недостаточная толщина утепления.

Здание построено в 1982 году, в течение периода эксплуатации кровля не ремонтировалась.

В ходе ремонтных работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Заменить деформированные, имеющие трещины, гниль деревянные конструкции чердака на новые конструкции.
2. Отремонтировать (восстановить) кирпичную кладку вентиляционных коробов.
3. Смонтировать покрытие кровли из профилированных металлических листов.
4. Выполнить замену (монтаж) системы водоотведения.
5. Выполнить утепление кровли.
6. Все работы выполнить в соответствии с актуальными нормативными документами.
7. На всех этапах работы предусмотреть вывоз мусора.

Подписи лиц, принимавших участие при проведении осмотра:

Директор		А.С.Фетисов
Инженер по охране труда и ПБ		А.Г.Власов
Главный бухгалтер		Е.А. Гомлякова
Старший инспектор по кадрам		Н.В. Стафурекая
Секретарь учебной части		Ю.И. Захарова